

Rapport QAI - CSS 881000

e

re

20 janvier 2025 au 24 janvier 2025

19

Nombre total de classes concernées

298

État général CO2		
	Mesure	Unités
Concentration quotidienne moyenne de CO2 dans les écoles (moyenne des sondes)	877	ppm
Médiane (50e percentile)	868	ppm
95e Percentile	1297	ppm
5e percentile	536	ppm

État général de la température		
	Mesure	Unités
Température moyenne dans les écoles (moyenne des sondes)	21.1	°C
Médiane (50e percentile)	21,1	°C
95e percentile	23,6	°C
5e percentile	18,6	°C

État général de l’humidité		
	Mesure	Unités
Humidité moyenne dans les écoles (moyenne des sondes)	19.0	%
Médiane (50e percentile)	23	%
95e percentile	14,9	%
5e percentile	16,1	%

Comparatif Classes - CO2				
Seuils de mesure	Moyenne hebdomadaire		Pire moyenne quotidienne	
	Nombre de classes	Pourcentage	Nombre de classes	Pourcentage
Concentration moyennes inférieures à 1000 ppm	218	73.2%	139	46.6%
Concentrations moyennes entre 1000 ppm et 1500 ppm	80	26.8%	126	42.3%
Concentrations moyennes entre 1500 ppm et 2000 ppm	0	0.0%	29	9.7%
Concentrations moyennes supérieures à 2000 ppm	0	0.0%	4	1.3%

Comparatif Classes - Température				
Seuils de mesure	Moyenne hebdomadaire		Pire moyenne quotidienne	
	Nombre de classes	Pourcentage	Nombre de classes	Pourcentage
Température moyenne inférieure à 20°C	64	21.5%	92	30.9%
Température moyenne entre 20°C et 26°C	232	77.9%	203	68.1%
Température moyenne supérieure à 26°C	2	0.7%	3	1.0%

Comparatif Classes – Humidité				
Seuils de mesure	Moyenne hebdomadaire		Pire moyenne quotidienne	
	Nombre de classes	Pourcentage	Nombre de classes	Pourcentage
Humidité moyenne inférieure à 30%	292	98.0%	217	72.8%
Humidité moyenne entre 30% et 55%	6	2.0%	35	11.7%
Humidité moyenne supérieure à 55%	0	0.0%	46	15.4%